

GD-140.07

**COMUNICADO GD-241 DE 2024**

Florencia, 08 de abril de 2024

LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. SE PERMITE INFORMAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS **MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL DONCELLO, PUERTO RICO, PAUJIL, MONTAÑITA, MILÁN, SOLANO, LA MACARENA EN EL DEPARTAMENTO DEL META Y PUERTO LEGUÍZAMO Y PUERTO GUZMÁN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**, QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2024 HACIA LAS 04:36 P.M. SE PRESENTÓ UNA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DEBIDO A UNA FALLA DETECTADA EN EL KILOMETRO 51.9, ENTRE LAS ESTRUCTURAS 235 Y 236 DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA 115 KV FLORENCIA – DONCELLO, ENCONTRANDO UN ÁRBOL SOBRE LA RED. LOGRANDO RESTABLECER EL SERVICIO A LAS 06:32 P.M.

IGUALMENTE, SE PRESENTÓ INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO EN LOS BARRIOS **LA VEGA, ALFONSO LÓPEZ, SAN FRANCISCO, SAN FERNANDO, GALÁN, LAS TORRES, LENÍN, GUAMAL, FLORESTA, CIRCASIA, LA BOCANA, JUAN XXIII, EL PRADO, IDEMA, CENTRO Y LA VEREDA SAN JUAN DEL BARRO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA**. ENTRE LAS 8:29 P.M Y LAS 9:32 P.M. DEBIDO A LA CAÍDA DE UN ÁRBOL SOBRE LA RED DE DISTRIBUCIÓN.

OFRECEMOS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES OCASIONADOS Y RECORDAMOS NUESTRO COMPROMISO EN ATENDER DE MANERA INMEDIATA LAS FALLAS DEL SISTEMA Y GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD



**ING. JAIME ZAPATA FRANCO**  
Gerente de Distribución

Proyectó: Ing. Johannes Muñoz Gómez

**Generadores de desarrollo**

Carrera 1 No. 35-99 Barrio El Cunday - AA. 404 - Florencia Caquetá  
PBX: (608) 4366400 - FAX: 436 6414 Reporte de fallas (608) 436 6413  
Reclamos (608) 4344440 - 3502118707 Rconx WhatsApp 3174474437  
[www.electrocaqueta.com.co](http://www.electrocaqueta.com.co)



Vigilado  
Superservicios