

GD-104.7

COMUNICADO GD_312_2024

Florencia, 09 de Mayo de 2024

SUSPENSION DEL SERVICIO

La Electrificadora del Caquetá S.A. ESP. - Electrocaqueta S.A ESP, se permite informar a la ciudadanía en general y en especial a los usuarios del servicio de energía eléctrica del **Departamento del Caquetá, el Municipio de la Macarena en el Meta, los Municipios de Puerto Leguizamo y Puerto Guzmán en el Putumayo**, que debido a novedades técnicas y requerimientos urgentes de mantenimiento preventivo se ha tramitado una consigna de emergencia ante el operador de mercados XM, para realizar una suspensión a nivel de 115 KV en todo nuestro sistema eléctrico así:

Día Lunes 13 de Mayo de 2024
Desde las 8:00 A.M. hasta la 1:00 P.M.

Se realizaran variadas maniobras de mantenimiento preventivo general siendo las principales:

- ✦ Mantenimiento y ajustes a los seccionadores de 115 Kv en la Subestación Altamira.
- ✦ Cambio de un (1) empalme del conductor de la Línea de Interconexión 115 Kv Altamira - Florencia en el tramo comprendido entre las estructura E88 y E89.
- ✦ Revisión de protecciones, comunicaciones y equipos de control en Subestación Doncello 115 Kv, que incluye correcciones a un punto caliente en bornes del Transformador de Potencia de 22 Mva.
- ✦ Cambio de un (1) reconector a nivel de 13.8 Kv en la Subestación Satélite de Florencia.

Generadores de desarrollo

Carrera 1 No. 35-99 Barrio El Cunduy - AA. 404 - Florencia Caquetá
PBX: (608) 4366400 - FAX: 436 6414 Reporte de fallas (608) 436 6413
Reclamos (608) 4344440 - 3502118707 Rconx WhatsApp 3174474437
www.electrocaqueta.com.co



Vigilado
Superservicios



- ✦ Cambio de Taps en la Subestación Solano
- ✦ Conexión de nueva variante en la línea 34.5 Kv en el sector del cruce del Rio Pescado en Belén de los Andaquíes.

En todos los sitios se contará con personal especializado, herramientas, equipos y logística.

No se autorizan trabajos a personal ajeno a la empresa, ante la posibilidad de otra posible falla, ya que esto genera riesgo eléctrico.

Solicitamos favor tomar las medidas preventivas del caso por efectos de la suspensión del servicio y reiteramos nuestra voluntad en seguir siendo generadores de Desarrollo



LUIS ENRIQUE TRUJILLO LÓPEZ
Gerente General

Proyectó: *Ing. Jaime Zapata Franco*



Vigilado
Superservicios

SC-7246-1

Generadores de desarrollo

Carrera 1 No. 35-99 Barrio El Cunday - AA. 404 - Florencia Caquetá
PBX: (608) 4366400 - FAX: 436 6414 Reporte de fallas (608) 436 6413
Reclamos (608) 4344440 - 3502118707 Rconx WhatsApp 3174474437
www.electrocaqueta.com.co

