



Nit. 891.190.127-3

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP

GD-140.07

COMUNICADO GD_287_ DE 2022

Florencia, 05 de septiembre de 2022

LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P., SE PERMITE INFORMAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL **MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, EL MUNICIPIO DE LA MACARENA DEL DEPARTAMENTO DEL META Y VEREDAS ALEDAÑAS** QUE DEBIDO A UN CONDUCTOR ELECTRICO ROTO POR LA CAIDA DE UN ARBOL ENTRE LAS ESTRUCTURAS 84 Y 85 DE LA RED ELECTRICA EN NIVEL DE TENSION 34.5 KILOVOTIOS DEL TRAMO DELICIAS-MACARENA, PRODUCTO DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN LA REGION. SE PRESENTÓ LA INTERRUPCIÓN NO PROGRAMADA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA **EL DÍA SABADO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, EN EL SIGUIENTE HORARIO:

DE 06:30 A.M. HASTA LAS 05:50 P.M.

- MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, EL MUNICIPIO DE LA MACARENA DEL DEPARTAMENTO DEL META Y VEREDAS ALEDAÑAS

OFRECEMOS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES OCASIONADOS Y SOLICITAMOS TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DEL CASO.


ING. ARMEL ARDILA ARDILA
Gerente de Distribución

Proyectó: Ing. Jefferson Alberto Dávila



SC-7246-1



Vigilado
Superservicios

Generadores de desarrollo

Carrera 1 No. 35-99 Barrio El Cunday - AA. 404 - Florencia Caquetá
PBX: (608) 4366400 - FAX: 436 6414 Reporte de fallas (608) 436 6413
Reclamos (608) 4344440 - 3502118707 Rconx WhatsApp 3174474437
www.electrocaqueta.com.co