

GD-140.07

**COMUNICADO GD\_022\_2025**

Florencia, 21 de enero de 2025.

LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. SE PERMITE INFORMAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL, A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL **MUNICIPIO DE SOLANO Y EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**, QUE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN *REALIZAR LABORES DE DESPEJE Y DESBROCE DE VEGETACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL CORREDOR DE SEGURIDAD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE CONDUCE DE LA INSPECCIÓN DE CAMPO ALEGRE A LA SUBESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOLANO – CAQUETÁ*; SE HAN PRESENTADO FALLAS EN LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN 34.5 KV, LO CUAL HA OCASIONADO LA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LOS MUNICIPIOS MENCIONADOS.

LUEGO DE EXHAUSTIVOS RECORRIDOS Y VARIAS PRUEBAS SOBRE LA LINEA 34.5 KV SE HAN ENCONTRADOS CUATRO (4) PUNTOS DE FALLA CON ARBOLES SOBRE LOS CONDUCTORES DE ENERGIA, QUE DE FORMA INMEDIATA HAN SIDO REMOVIDOS Y SIN EMBARGO, EL SISTEMA AUN PRESENTA CONDICIONES DE FALLA. EL SERVICIO YA HA SIDO PROBADO SIN FALLA HASTA LA ESTRUCTURA 237 Y DESDE LA MADRUGADA DE HOY SE ESTAN REVISANDO EN DETALLE 15 KM DE RED QUE FALTAN. LAS CONDICIONES DE ACCESO A LOS SITIOS HAN SIDO DIFICILES Y HEMOS CONTADO CON APOYO DE LA COMUNIDAD,

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO, EN COLABORACIÓN CON PERSONAL CONTRATISTA ESPECIALIZADO Y COMUNIDAD SE ENCUENTRA DESPLEGADO EN EL SECTOR TRABAJANDO DILIGENTEMENTE PARA RESOLVER LA SITUACIÓN Y RESTABLECER EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

OFRECEMOS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES OCASIONADOS Y RECORDAMOS QUE TRABAJAMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO.



**ING. JAIME ZAPATA FRANCO**  
Gerente de Distribución

Proyectó: Ing. Johannes Muñoz Gómez



Vigilado  
Superservicios

SC-7246-1

**Generadores de desarrollo**  
Carrera 1 No. 35-99 Barrio El Cunday - Florencia Caquetá  
Líneas telefónicas: (608) 436 6400 – 350 211 8707  
WhatsApp - Reconexiones 317 447 4437  
www.electrocaqueta.com.co