

GD-140.07

COMUNICADO GD_315_ DE 2022

Florencia, 20 de septiembre de 2022

LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P., SE PERMITE INFORMAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL **MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, EL MUNICIPIO DE LA MACARENA DEL DEPARTAMENTO DEL META Y VEREDAS ALEDAÑAS** QUE DEBIDO A UN CONDUCTOR ELECTRICO EN CONTACTO DIRECTO CON ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE POR LA CAIDA DE ARBOLES SOBRE LA LINEA EN LA ESTRUCTURA No.100 DE LA RED ELECTRICA EN NIVEL DE TENSION 34.5 KILOVOTIOS DEL TRAMO PUERTO RICO-SAN VICENTE, PRODUCTO DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS QUE SE PRESENTARON EN LA REGION EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE EN HORAS DE LA TARDE. OCURRIO LA INTERRUPCIÓN NO PROGRAMADA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA **EL DÍA LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, EN EL SIGUIENTE HORARIO:

**DE 17:17 P.M. LUNES 19 DE SEPTIEMBRE HASTA LAS 08:06 A.M.
MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

- MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, EL MUNICIPIO DE LA MACARENA DEL DEPARTAMENTO DEL META Y VEREDAS ALEDAÑAS

OFRECEMOS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES OCASIONADOS Y SOLICITAMOS TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DEL CASO.



ING. ARMEL ARDILA ARDILA

Gerente de Distribución

Proyectó: *Ing. Shefferson Alberto Dávila*



SC-7246-1



Vigilado
Superservicios

Generadores de desarrollo

Carrera 1 No. 35-99 Barrio El Cunday - AA. 404 - Florencia Caquetá
PBX: (608) 4366400 - FAX: 436 6414 Reporte de fallas (608) 436 6413
Reclamos (608) 4344440 - 3502118707 Rconx WhatsApp 3174474437
www.electrocaqueta.com.co