

GD-140.07

COMUNICADO GD 208 DEL 2025

LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. SE PERMITE INFORMAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS **MUNICIPIOS DE MONTAÑITA, MILÁN, SOLANO Y EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**, QUE DEBIDO A UNA FUERTE TORMENTA PRESENTADA DURANTE EL DÍA DE AYER 14 DE ABRIL DE 2025 A LO LARGO DEL DEPARTAMENTO, SE PRESENTARON VARIAS NOVEDADES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO. ENTRE ELLAS, SE REGISTRÓ LA CAÍDA DE UN ÁRBOL DE GRAN TAMAÑO SOBRE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN 34.5 KV PAUJIL – MONTAÑITA, A LA ALTURA DEL SECTOR DE MORROS, LO QUE HA OCASIONADO LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS SECTORES ANTES MENCIONADOS DESDE EL DÍA DE AYER. PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA ZONA PARA RECUPERAR LA NOVEDAD Y NORMALIZAR EL SERVICIO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. SE ESTIMA QUE EL SERVICIO SEA RESTABLECIDO HACIA EL MEDIO DÍA DEL DÍA DE HOY, 15 DE ABRIL DE 2025.

OFRECEMOS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES OCASIONADOS Y RECORDAMOS QUE TRABAJAMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO.



ING. JAIME ZAPATA FRANCO
Gerente de Distribución

Proyectó: Johannes Muñoz Gómez – Ingeniero G.D. *ymg*



SC-7246-1



Vigilado
Superservicios

Generadores de desarrollo

Carrera 1 No. 35-99 Barrio El Cunday - Florencia Caquetá

Líneas telefónicas: (608) 436 6400 – 350 211 8707

WhatsApp - Reconexiones 317 447 4437

www.electrocaqueta.com.co