

GD-140.07

COMUNICADO GD_314_2026

Florencia, 20 de abril de 2026

LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. SE PERMITE INFORMAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE **SOLITA, CAQUETÁ**, QUE, EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2026 A LAS 14:50 SUCEDIÓ UN CORTE GENERAL DE LA LINEA DE SUBTRANSMISIÓN DOBLE CIRCUITO 34.5/13.8 KV VALPARAISO – SOLITA SOBRE LA ESTRUCTURA 260, ESTO DEBIDO A LA CAÍDA DE UN ÁRBOL DE GRAN MAGNITUD EN LA RED ELÉCTRICA QUE GENERÓ LA AFECTACIÓN EN TODA LA ESTRUCTURA. LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. DESPLAZÓ EL PERSONAL ESPECIALIZADO INMEDIATAMENTE, POR EL CUAL SE LOGRÓ SUPERAR LA EMERGENCIA SIENDO LAS 14:40 DEL 20 DE ABRIL DE 2026, RESTABLECIENDO CON NORMALIDAD EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO AFECTADO.

OFRECEMOS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES OCASIONADOS E INFORMAMOS QUE ESTAMOS COMPROMETIDOS EN PRESTAR EL MEJOR SERVICIO CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO DISPUESTO PARA LAS LABORES.



ING. JAIME ZAPATA FRANCO
Gerente de Distribución

Proyectó: Ing. Oscar Julian Arciniegas Zapata.

ELECTROCAQUETA SA ESP - Rad: 2026-2-9243 2026-04-20 16:24:47
Asunto: INFORMACION
Anexos: NO
Radicado por: Angie Galindo



Vigilado
Superservicios

SC-7246-1 AM-2002306

Generadores de desarrollo

Sede Administrativa: CRA 1 #35-99 BR El Cunday - Florencia

Sede Comercial-PQR: CL 20 #9-54, BR La Consolata - Florencia

Líneas telefónicas: (608) 436 6400 – 300 912 2226

WhatsApp - Reconexiones 300 912 2226

www.electrocaqueta.com.co