

GD-140.07

COMUNICADO GD 373 2026

LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. SE PERMITE INFORMAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE **SOLANO** Y LA INSPECCIÓN DE MECAYA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, QUE EL DÍA 10 DE MAYO DE 2026 SE PRESENTÓ UNA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA A LAS 00:46.


POR CONSIGUIENTE, SE DESPLAZÓ PERSONAL ESPECIALIZADO CON EL OBJETIVO DE INSPECCIONAR LA RED E IDENTIFICAR LA CAUSA DE LA INTERRUPCIÓN. DURANTE EL RECORRIDO SE DETERMINÓ QUE LA NOVEDAD SE PRESENTÓ DEBIDO A UN MURCIÉLAGO QUE SE ENCONTRABA EMPUENTADO EN LA FASE A DE LA ESTRUCTURA 229, PERTENECIENTE A LA LÍNEA DE 34.5 KV SAN ROQUE DE SOLANO.

UNA VEZ IDENTIFICADA Y SUPERADA LA NOVEDAD EN ESTA ESTRUCTURA POR PARTE DE NUESTRO PERSONAL OPERATIVO, SE LOGRÓ RESTABLECER CON NORMALIDAD EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2026 A LAS 13:36.



OFRECEMOS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES OCASIONADOS. INFORMAMOS QUE ESTAMOS COMPROMETIDOS EN PRESTAR EL MEJOR SERVICIO CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO DISPUESTO PARA LAS LABORES.



ING. JAIME ZAPATA FRANCO
Gerente de Distribución

Proyectó: Johannes Muñoz Gómez – Ingeniero G.D. 

Asunto: INFORMACION
Anexo: NO -
Rad: 2026-05-11 10:27:14
ELECTROCAQUETA SA ESP - Rad: 2026-2-11626 2026-05-11 10:27:14



Vigilado
Superservicios

SC-7246-1 AM-2002306

Generadores de desarrollo

Sede Administrativa: CRA 1 #35-99 BR El Cunday - Florencia
Sede Comercial-PQR: CL 20 #9-54, BR La Consolata - Florencia
Líneas telefónicas: (608) 436 6400 – 300 912 2226
WhatsApp - Reconexiones 300 912 2226
www.electrocaqueta.com.co