

GD-140.07

COMUNICADO GD 512 2026

LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. SE PERMITE INFORMAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN Y LA MACARENA EN EL DEPARTAMENTO DEL META, QUE EL DÍA DE HOY 24 DE JUNIO DE 2026 SE PRESENTÓ UNA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN LA LÍNEA 34.5 KV PUERTO RICO - SAN VICENTE A LAS 09:28.

POR CONSIGUIENTE, SE PROCEDIÓ A IDENTIFICAR LA LOCALIZACIÓN DE LA FALLA, ENCONTRANDO QUE LA NOVEDAD SE PRESENTÓ EN EL SECTOR DE LA VEREDA LA CEIBA DEBIDO A QUE UNA PERSONA EXTERNA A LA EMPRESA SE ENCONTRABA REALIZANDO LA TALA DE ÁRBOLES Y GUADUAS, LAS CUALES CAYERON SOBRE LA LÍNEA ENTRE LAS ESTRUCTURAS 200 Y 201.

EN CONSECUENCIA, LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A E.S.P DESPLAZÓ PERSONAL ESPECIALIZADO CON EL OBJETIVO DE INTERVENIR Y SOLUCIONAR LA FALLA, RESTABLECIENDO CON NORMALIDAD EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS 09:59 DEL MISMO DÍA.

OFRECEMOS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES OCASIONADOS E INFORMAMOS QUE ESTAMOS COMPROMETIDOS EN PRESTAR EL MEJOR SERVICIO CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO DISPUESTO PARA LAS LABORES.


ING. JAIME ZAPATA FRANCO
Gerente de Distribución

Proyectó: Johannes Muñoz Gómez – Ingeniero G.D.

ELECTROCAQUETA SA ESP - Rad: 2026-2-15680 2026-06-24 11:41:19

Asunto: INFORMACION

Anexos: NO

Radicado por: Angie Galindo



Vigilado
Superservicios

SC-7246-1 AM-2002306

Generadores de desarrollo

Sede Administrativa: CRA 1 #35-99 BR El Cunday - Florencia

Sede Comercial-PQR: CL 20 #9-54, BR La Consolata - Florencia

Líneas telefónicas: (608) 436 6400 – 300 912 2226

WhatsApp - Reconexiones 300 912 2226

www.electrocaqueta.com.co