GD-140.07

COMUNICADO GD 1042 DE 2026

ACTUALIZACIÓN SOBRE CONTINGENCIA Y MANIOBRAS

Lunes, dieciséis (16) de noviembre de 2026

La Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. informa a la ciudadanía en general que, mientras la empresa adelantaba las rotaciones del servicio de energía eléctrica conforme a lo programado en el Comunicado GD 1041 de 2026, por solicitud del Centro Nacional de Despacho (CND) y ElectroHuila S.A. E.S.P. se realizó la apertura total del sistema a las 11:30 a. m. con el fin de ejecutar un mantenimiento correctivo en la línea 115 kV Hobo – Altamira, enlace por medio del cual se está despachando energía de manera provisional al departamento. Posteriormente, a las 12:36 p. m., se recibió nuevamente tensión desde la subestación Altamira, logrando restablecer el servicio a los usuarios de la franja horaria correspondiente y atender sectores adicionales con autorización del CND.

Sin embargo, a las 02:04 p. m. se presentó nuevamente un disparo en la línea 115 kV Hobo – Altamira que afectó el servicio en el departamento. Luego de analizada la falla por parte del Centro Nacional de Despacho y ElectroHuila, se procedió a restablecer el suministro con una capacidad de carga más limitada para preservar la continuidad y estabilidad del sistema, normalizando a las 02:27 p. m. el servicio a los sectores comprendidos en las franjas horarias de 10:30 a. m. y 01:30 p. m.

La Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. continúa en comunicación y coordinación permanente con el Centro Nacional de Despacho (CND) y ElectroHuila con el propósito de mantener la estabilidad del sistema. Asimismo, recordamos a la comunidad que el servicio se seguirá prestando de manera alterna en los diferentes sectores, de acuerdo con la capacidad de carga autorizada por el CND.

Agradecemos su comprensión ante esta situación externa y reiteramos que **NO SE AUTORIZA NINGÚN TRABAJO POR PARTE DE PERSONAL EXTERNO O AJENO A LA EMPRESA EN LAS REDES ELÉCTRICAS**, ante la posibilidad de energizar o restablecer el servicio en cualquier momento.

AVISO DE SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN INSTITUCIONAL:
Para verificar la autenticidad, vigencia y avances de esta contingencia, consulte exclusivamente los canales institucionales de ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P.: portal web oficial www.electrocaqueta.com.co y redes sociales oficiales. Reporte de fallas y emergencias: Línea 115 | PBX: (608) 436 6400 | WhatsApp: 300 912 2226.

ING. JAIME ZAPATA FRANCO
Gerente de Distribución

Proyectó: Johannes Muñoz Gómez – Ingeniero G.D.