GD-140.07

COMUNICADO GD 1044 DE 2026
ACTUALIZACIÓN SOBRE CONTINGENCIA Y SUSPENSIÓN GENERAL DEL SERVICIO
Martes, diecisiete (17) de noviembre de 2026

La Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. informa a la ciudadanía en general que, durante la jornada de hoy martes 17 de noviembre de 2026, se venía adelantando con total normalidad las rotaciones del servicio programadas conforme a los Comunicados GD 1041 y GD 1043 de 2026, logrando incluso atender en horas de la madrugada cerca del 80% de la carga total del sistema gracias a la disponibilidad informada por el Centro Nacional de Despacho (CND).

Siendo las 11:52 a. m., se presentó una ausencia de tensión en el sistema de distribución local. Una vez establecida comunicación con el Centro Nacional de Despacho (CND), se informó que el evento obedeció a un disparo en la línea 115 kV Hobo – Altamira; posteriormente se logró restablecer el servicio de manera escalonada aproximadamente a las 12:16 p. m. en los sectores programados, alcanzando una cobertura mayor a la prevista según la disponibilidad autorizada por el CND.

Sin embargo, a la 1:33 p. m. se registró nuevamente un corte general en el sistema eléctrico sin presentarse novedad alguna en nuestra red de distribución local. En comunicación con el CND, indican que actualmente la línea 115 kV Hobo – Altamira presenta indisponibilidad por mantenimientos, trabajos que tendrán una duración estimada de por lo menos dos (2) horas; por tal motivo, en este momento toda la zona de cobertura de la empresa se encuentra sin servicio hasta que dicha línea esté disponible para la operación.

REITERAMOS QUE ESTOS CORTES SON COMPLETAMENTE AJENOS A LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. La empresa se encuentra atenta y en coordinación permanente con el Centro Nacional de Despacho (CND) y ElectroHuila S.A. E.S.P. para restablecer el suministro de acuerdo con las disponibilidades del sistema. Asimismo, agradecemos su comprensión y recordamos que NO SE AUTORIZA NINGÚN TRABAJO POR PARTE DE PERSONAL EXTERNO O AJENO A LA EMPRESA EN LAS REDES ELÉCTRICAS, ante la posibilidad de energizar o restablecer el servicio en cualquier momento.

AVISO DE SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN INSTITUCIONAL:
Para verificar la autenticidad, vigencia y avances de esta contingencia, consulte exclusivamente los canales institucionales de ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P.: portal web oficial www.electrocaqueta.com.co y redes sociales oficiales. Reporte de fallas y emergencias: Línea 115 | PBX: (608) 436 6400 | WhatsApp: 300 912 2226.

ING. JAIME ZAPATA FRANCO
Gerente de Distribución

Proyectó: Johannes Muñoz Gómez – Ingeniero G.D.