



Nit. 891.190.127-3

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP

GD-140.07

### COMUNICADO GD\_055\_2024

Florencia, 05 de febrero de 2024

LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. SE PERMITE INFORMAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL **MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ**, QUE, DEBIDO A EL FALLO DE AISLAMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS 150, 186 Y 190 DE LA LÍNEA 34.5KV PAUJIL – CARTAGENA, OCASIONADO POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS PRESENTADAS, SE PRESENTÓ UNA INTERUPCIÓN NO PROGRAMADA DEL SERVICIO:

**DESDE EL DÍA JUEVES 01 DE FEBRERO DE 2024 A LAS 07:03 P.M.  
HASTA EL DÍA SÁBADO 03 DE FEBRERO DE 2024 A LAS 01:40 P.M.**

LO ANTERIOR MIENTRAS SE REALIZABA REVISIÓN DE LAS REDES Y SE REALIZABAN LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA NORMALIZAR EL SERVICIO.

OFRECEMOS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES OCASIONADOS Y RECORDAMOS QUE TRABAJAMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO.

  
**ING. JAIME ZAPATA FRANCO**  
Gerente de Distribución

Proyectó: Ing. Johannes Muñoz Gómez

Generadores de desarrollo

Carrera 1 No. 35-99 Barrio El Cunday - AA. 404 - Florencia Caquetá  
PBX: (608) 4366400 - FAX: 436 6414 Reporte de fallas (608) 436 6413  
Reclamos (608) 4344440 - 3502118707 Rconx WhatsApp 3174474437  
www.electrocaqueta.com.co



Vigilado  
Superservicios