

GD-140.07

COMUNICADO GD_101_2024

Florencia, 22 de febrero del 2024

LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. SE PERMITE INFORMAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, EL MUNICIPIO DE LA MACARENA EN EL META, Y LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LEGUIZAMO Y PUERTO GUZMAN EN EL PUTUMAYO, QUE DEBIDO A UNA NOVEDAD PRESENTADA EN LA LINEA DE INTERCONEXIÓN 115 KV ALTAMIRA-FLORENCIA APROXIMADAMENTE EN LOS KILOMETROS 27 Y 29 DEL CORREDOR DE LÍNEA, SE DESPLAZO PERSONAL ESPECIALIZADO A REALIZAR LA REVISIÓN EN EL SITIO DE LA FALLA ENTRE LAS ESTRUCTURAS 65 Y 74.

NO SE EVIDENCIARON DAÑOS EN LAS ESTRUCTURAS NI ROTURA EN LA LÍNEA ELÉCTRICA, Y A PESAR DE QUE SE HICIERON VARIAS PRUEBAS LAS CUALES RESULTARON NEGATIVAS EN HORAS DE LA TARDE, A LAS 3:10 PM SE HIZO LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA PRESENTANDO FALLA NUEVAMENTE A LAS 3:30 PM.

POR LO ANTERIOR, LA EMPRESA DELIMITO EL SITIO DE LA NOVEDAD ENTRE LAS ESTRUCTURAS 73 Y 74 HACIENDO LABORES DE VERIFICACIÓN EN MUY DIFÍCILES CONDICIONES GEOGRÁFICAS, QUE PERMITIERON RECONECTAR EL SISTEMA HASTA LOS MUNICIPIOS DE FLORENCIA, MORELIA, BELÉN DE LOS ANDAQUIES, SAN JOSÉ DEL FRAGUA, ALBANIA, CURILLO, VALPARAÍSO Y SOLITA. SIN EMBARGO NO FUE POSIBLE QUE EL SISTEMA SOPORTARA MÁS CARGA ELÉCTRICA Y POR ELLO ESTUVIERON POR FUERA TODA LA NOCHE DEL DÍA 21 LOS MUNICIPIOS DE MONTAÑITA DONCELLO, PAUJIL, MILÁN, SOLANO, CARTAGENA DEL CHAIRA, PUERTO RICO, SAN VICENTE DEL CAGUÁN Y LA MACARENA.

EL DÍA DE HOY SE RECONECTO EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ZONA NORTE A LAS 7:52 AM. Y DESDE MUY TEMPRANO EL PERSONAL TÉCNICO SE ENCUENTRA EN LA ZONA REALIZANDO LABORES PARA SUPERAR LA FALLA Y MANTENER LA NORMALIDAD.

ELECTROCAQUETA SA ESP - Rad 2024-2-4836 2024-02-22 09:05:38

Asunto: INFORMACION

Anexos: NO

Radicado por: Yenncy Estheffany Mosquera Gomez



Vigilado
Superservicios

SC-7246-1

Generadores de desarrollo

Carrera 1 No. 35-99 Barrio El Cunday - AA. 404 - Florencia Caquetá
PBX: (608) 4366400 - FAX: 436 6414 Reporte de fallas (608) 436 6413
Reclamos (608) 4344440 - 3502118707 Rconx WhatsApp 3174474437
www.electrocaqueta.com.co

ES POSIBLE QUE SE PRESENTEN SUSPENSIONES DEL SERVICIO EN ALGUNOS SECTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MIENTRAS SE SOLUCIONA LA FALLA.

NO SE AUTORIZAN TRABAJOS A PERSONAL AJENO A LA EMPRESA, ANTE LA POSIBILIDAD DE OTRA POSIBLE FALLA, YA QUE ESTO GENERA RIESGO ELÉCTRICO.

OFRECEMOS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES OCASIONADOS Y SOLICITAMOS TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DEL CASO.



ING. JAIME ZAPATA FRANCO
Gerente de Distribución

Proyectó: Ing. Johannes Muñoz Gomez



Vigilado
Superservicios