

GD-140.07


**COMUNICADO GD\_110\_2024**

Florencia, 23 de febrero del 2024

LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. SE PERMITE INFORMAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, EL MUNICIPIO DE LA MACARENA EN EL DEPARTAMENTO DEL META, Y LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LEGUIZAMO Y PUERTO GUZMAN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, QUE DESPUÉS DE 30 HORAS DE ARDUAS LABORES POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA Y CONTRATISTAS SE LOGRARON SUPERAR LAS FALLAS QUE SE VENÍAN PRESENTANDO EN LA LINEA DE INTERCONEXIÓN 115 KV ALTAMIRA-FLORENCIA, A CAUSA DE LA DILATACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA, POR LO CUAL SE REALIZARON LABORES DE CONTROL DE VEGETACIÓN EN 14 KILÓMETROS ENTRE LAS ESTRUCTURAS 58 A LA 84, SITUADAS EN MEDIACIONES DEL SECTOR DE RESINAS Y DIVINO NIÑO. ES NOTABLE LA DIFICULTAD QUE PRESENTA LA LÍNEA ALTAMIRA-FLORENCIA, POR SU ANTIGÜEDAD, CONDICIONES DE DEMANDA ELÉCTRICA, TOPOGRAFÍA DEL TERRENO Y EL AUMENTO DE TEMPERATURA, CAUSANTES DE LAS NOVEDADES PRESENTADAS.

LA EMPRESA SE HA DISPUESTO A CONTINUAR CON LABORES DE REVISIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, AISLAMIENTO, CABLE DE GUARDA Y ESTADO DE LOS DIVERSOS TRAMOS EN TODA LA LÍNEA, EN BUSCA DE MANTENER LA ESTABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,

OFRECEMOS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES OCASIONADOS Y SOLICITAMOS HACER USO RACIONAL DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



**ING. JAIME ZAPATA FRANCO**  
Gerente de Distribución

Proyectó: Ing. Yalín Alexandra Sanchez Villamizar. Ag

Generadores de desarrollo

Carrera 1 No. 35-99 Barrio El Cunday - AA. 404 - Florencia Caquetá  
PBX: (608) 4366400 - FAX: 436 6414 Reporte de fallas (608) 436 6413  
Reclamos (608) 4344440 - 3502118707 Rconx WhatsApp 3174474437  
www.electrocaqueta.com.co



Vigilado  
Superservicios